

**ОРГАН ИНСПЕКЦИИ**  
**Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии №120 Федеральное медико-биологическое агентства»**  
**(ОИ ФГБУЗ ЦГиЭ №120 ФМБА России)**  
ИНН 511201001 184682, г. Снежногорск-2, Мурманской области  
ул. Бирюкова, 5/1 тел. (факс) (815-30) 6-43-31 e-mail: [fmba\\_cge120@mail.ru](mailto:fmba_cge120@mail.ru)

Фактический адрес места осуществления  
деятельности:  
184682, г. Снежногорск-2, Мурманской области  
ул. Флотская, 15. Тел. (факс) (815-30) 6-06-58



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОИ, главный врач  
ФГБУЗ ЦГиЭ №120 ФМБА  
Метько Р.В.  
« 22 » 08 2017 г.

Экспертное заключение № 1297 от 22.08.17 г.  
к протоколу лабораторных исследований № 2081 от 16.08.17 г.

Питьевая вода  
(наименование объекта испытаний, вида измерений, дата изготовления продукции, вид упаковки и количество продукции в ней)

соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Определяемые санитарно-гигиенические показатели (запах при 20<sup>0</sup>С и 60<sup>0</sup>С, привкус, цветность, мутность) соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Определяемые микробиологические показатели ОМЧ, ОКБ, ТКБ не превышают гигиенических нормативов.

Исполнитель:

Врач по общей гигиене  
ФГБУЗ ЦГиЭ №120 ФМБА России

Емельянцева Н.Э.

Главный врач  
ФГБУЗ ЦГиЭ №120 ФМБА России  
должность

подпись

Метько Р.В.  
расшифровка

Результаты санитарно-эпидемиологической экспертизы распространяются только на образец, прошедший лабораторные испытания.